



## Poročilo o izvedeni nalogi **JKP ŽALEC - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/17815-25/116851

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O.  
ULICA NADE CILENŠEK 5  
3310 Žalec

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/17815-20/14824, z dne 06.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)

Celje, 11.11.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzorec:               | Pitna voda - Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.                                                                                     |
| Številka vzorca:      | 25/116851                                                                                                                              |
| Namen:                | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                                                                         |
| Naročnik:             | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec                                                              |
| Vzorec odvzel:        | Anja Hvalec, NLZOH OPKV                                                                                                                |
| Čas odvzema:          | 07.11.2025 09:10                                                                                                                       |
| Mesto odvzema:        | Vodovod Žalec, omr. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji tajništva |
| Vzorec sprejel:       | Anja Hvalec                                                                                                                            |
| Kraj in čas sprejema: | Celje, 07.11.2025 11:14                                                                                                                |

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                                             | Rezultat   | Enota      | Kriterij | Skladnost |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>                               |            |            |          |           |
| Temperatura vode                                      | 13.6       | °C         | /        | /         |
| Klor-prosti                                           | 0.27       | mg/L       | /        | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b>                        |            |            |          |           |
| Escherichia coli                                      | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Koliformne bakterije                                  | ni najdeno | CFU/100 mL | 0        | skladen   |
| Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *) | <10        | CFU/mL     | /        | /         |
| Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *) | <10        | CFU/mL     | 100      | skladen   |

\* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

## Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/17815-25/116851-T

Porocilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenco oznako 4009-20/17815-25/116851-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/116851  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** JKP ŽALEC - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Naročnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/17815-20/14824, z dne 06.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 241862, 07.11.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Žalec, omr. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji tajništva  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca**

**Datum in ura:** 07.11.2025 09:10

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

**Sprejem vzorca**

**Datum in ura:** 07.11.2025 11:14

**Sprejel:** Anja Hvalec

**Datum poročila:** 11.11.2025

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji tajništva





## Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 13.6               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 07.11.25<br>07.11.25              |
| Klor-prosti             | 0.27               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 07.11.25<br>07.11.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec ob 11.11.2025 14:15

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Porocilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/116851; Lab. št.: 25/23964  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** JKP ŽALEC - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)  
**Narocnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec  
**Narocilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-00/17815-20/14824, z dne 06.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Žalec, omr. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec, pipa na pomivalnem koritu v kuhinji tajništva  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 07.11.2025 09:10

**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 07.11.2025 13:45

**Prevzel:** Vilma Rozman

**Datum porocila:** 10.11.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Zacetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 07.11.2025<br>08.11.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 07.11.2025<br>08.11.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 07.11.2025<br>10.11.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 07.11.2025<br>10.11.2025    |

**Analitik:**  
Petra Pintarič, dipl.dietet.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintaric, dipl.dietet. ob 10.11.2025 08:54:11

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.