2026.10.14 07:51:41
ANJA HVALEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

# Poročilo o izvedeni nalogi

## JKP ŽALEC - pitne vode

| | |
|---|---|
| Evidenčna oznaka: | 2300-26/17815-26/104285 |
| Naročnik: | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O.<br>ULICA NADE CILENŠEK 5<br>3310 Žalec |
| Naročilo: | Pogodba št. 13/2026, PG-2300-26/117389-26/102421, z dne 03.07.2026 |
| Izvajalci: | Oddelek za pitne in kopalne vode<br>Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana |
| Vodja naloge: | Blaž Goličnik, mag. san. inž. |
| Skrbnik vzorca: | Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN) |
| Celje, | 14.10.2026 |

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

## Podatki o vzorcu

| | |
|---|---|
| **Vzorec:** | Pitna voda - Vrtec Petrovče |
| **Številka vzorca:** | 26/104285 |
| **Namen:** | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo |
| **Naročnik:** | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec |
| **Vzorec odvzel:** | Anja Hvalec, NLZOH OPKV |
| **Čas odvzema:** | 06.10.2026 08:35 |
| **Mesto odvzema:** | Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu |
| **Vzorec sprejel:** | Anja Hvalec |
| **Kraj in čas sprejema:** | Celje, 06.10.2026 13:54 |

## Ocena rezultatov

*Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.*

| Parameter | Rezultat | Enota | Izražen kot/na | Kriterij | Skladnost |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terenske meritve** | | | | | |
| Temperatura vode | 17.5 | °C | | / | / |
| Klor-prosti | 0.21 | mg/L | LOQ | / | / |
| **Mikrobiološki parametri** | | | | | |
| Escherichia coli | ni najdeno | CFU/100 mL | | 0 | skladen |
| Koliformne bakterije | ni najdeno | CFU/100 mL | | 0 | skladen |
| Število kolonij pri 22C *(Število kolonij pri 22 °C *)* | <10 | CFU/mL | | brez neobičajne spremembe | / |
| Število kolonij pri 36C *(Število kolonij pri 36 °C *)* | <10 | CFU/mL | | 100 | skladen |

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

**Ocena rezultatov:**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/17815-26/104285-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-26/17815-26/104285-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

**Evidenčna oznaka:** 2300-26/17815-26/104285-T

# Poročilo o preskušanju

| | |
|---|---|
| **Vzorec:** | Pitna voda - Vrtec Petrovče |
| **Matriks:** | Pitna voda |
| **Številka vzorca:** | 26/104285 |
| **Namen:** | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo |
| **Naloga:** | JKP ŽALEC - pitne vode |
| **Skrbnik vzorca:** | Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN) |
| **Naročnik:** | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec |
| **Naročilo:** | Pogodba št. 13/2026, PG-2300-26/117389-26/102421, z dne 03.07.2026 |
| **Predmet vzorčenja:** | Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo. |
| **Plan vzorčenja:** | DN 260565, 06.10.2026 |
| **Mesto odvzema:** | Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu |
| **Metoda vzorčenja:** | SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006 |
| **Način vzorčenja:** | Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja) |
| **Stanje vzorca:** | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem |

| ***Odvzem vzorca*** | | ***Sprejem vzorca*** | | **Datum poročila:** | 14.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Datum in ura:** | 06.10.2026 08:35 | **Datum in ura:** | 06.10.2026 13:54 | | |
| **Odvzel:** | Anja Hvalec, NLZOH OPKV | **Sprejel:** | Anja Hvalec | | |

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu



**Evidenčna oznaka:** 2300-26/17815-26/104285-T

## Vremenski podatki

| | |
|---|---|
| Vreme pred vzorčenjem | vzorčenje po obdobju suhega vremena |
| Vreme v času vzorčenja | suho, sončno |

## Rezultati preskušanja

| Parameter | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe | Začetek /<br>zaključek analize |
|---|---|---|---|---|---|
| **Terenske meritve** | | | | | |
| Temperatura vode | 17.5 | °C | | SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema | 06.10.26<br>06.10.26 |
| Klor-prosti | 0.21 | mg/L | LOQ | SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema | 06.10.26<br>06.10.26 |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anja Hvalec ob 14.10.2026 07:51

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

**Evidenčna oznaka:** 4009-26/17815-26/104285-M

# Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Vrtec Petrovče
**Matriks:** Pitna voda
**Številka vzorca:** 26/104285; Lab. št.: 26/20555
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
**Naloga:** JKP ŽALEC - pitne vode
**Skrbnik vzorca:** Anja Hvalec, dipl.san.inž. (UN)
**Naročnik:** JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, D.O.O., ULICA NADE CILENŠEK 5, 3310 Žalec
**Naročilo:** Pogodba št. 13/2026, PG-2300-26/117389-26/102421, z dne 03.07.2026
**Mesto odvzema:** Vodovod Žalec, omr. Vrtec Petrovče, Petrovče 97, 3301 Petrovče, kuhinja - pipa na pomivalnem koritu
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

***Odvzem vzorca***
**Datum in ura:** 06.10.2026 08:35
**Odvzel:** Anja Hvalec, NLZOH OPKV

***Prevzem vzorca***
**Datum in ura:** 06.10.2026 14:50
**Prevzel:** Vilma Rozman

**Datum poročila:** 10.10.2026

## Rezultati preskušanja

| Parameter | Metoda, Kraj izvedbe | Rezultat | Enota | Začetek / zaključek analize |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014, LJ | ni najdeno | CFU/100 mL | 07.10.2026<br>08.10.2026 |
| Koliformne bakterije | ISO 9308-1:2014, LJ | ni najdeno | CFU/100 mL | 07.10.2026<br>08.10.2026 |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10 | CFU/mL | 07.10.2026<br>10.10.2026 |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10 | CFU/mL | 07.10.2026<br>09.10.2026 |

Analitik:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 10.10.2026 07:35:46

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.